

Зарегистрирована

ОНД и ПР по Шелковскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(Наименование органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*)

« 06 » 08 2019 г.

Регистрационный № 862 408 3400 - 160

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Ромашка» с. Сары-Су расположенного по ул. Шерипова №32 с. Сары-Су Шелковского района ЧР

(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица № 1102035000131

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2011002772

Место нахождения объекта защиты Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Ромашка» с. Сары-Су расположенного по ул. Шерипова №32, с. Сары-Су, Шелковского района ЧР

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 366107 ЧР, Шелковской район, с. Сары-Су, ул. Шерипова №32, shelkovskaya11@mail.ru. 8(928)479-19-84

Данные об организации-разработчике декларации.

Разработчиком декларации пожарной безопасности в отношении объекта ГБДОУ «Детский сад №1 «Ромашка» с. Сары-Су помещений 1 этажного учреждения, расположенного по адресу: с. Сары-Су, ул. Шерипова, №32 является ГБДОУ «Детский сад №1 «Ромашка» с. Сары-Су

Исполнитель декларации:

1. Батаева Дагмара Вахаевна-делопроизводитель.

1. Общие сведения.

1.1 Реквизиты эксплуатирующей организации.

ГБДОУ «Детский сад №1 «Ромашка» с. Сары-Су

Адрес: 366107, с. Сары-Су, ул. Шерипова №32

Заведующий Дацаева Элиза Валидовна,

обеспечением пожарной безопасности занимается, Ханыкаев М.Р. ответственный по пожарной безопасности, тел. 8(938)9056028

1.2 Обоснование декларирования.

Решение о разработке декларации принято на основании следующих нормативно-правовых документов:

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный N 13577)

2. Результаты анализа пожарной безопасности.

№ п/п	Наименование раздела
1	Оценка пожарного риска на объекте защиты не производится так как выполняются требования федеральных законов о технических регламентах, и нормативные документы по пожарной безопасности
2	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится в связи с отсутствием арендных отношений.
	1. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012, с внесенными изменениями Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 № 947 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ") п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 96-105, 460-462, 463-486. 2. На объекте исполняются требования Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171. 3. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172. 4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173. 5. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174. 6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175. 7. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176. 8. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.

противопожарные требования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177.

9. СП 9.13130.2009. Огнетушители. Требования к эксплуатации» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179.

10. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 182 и Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03). Утвержденные приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313. Зарегистрированы в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. Регистрационный номер 4838.

Перечень требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:

ГБДОУ «Детский сад №1 «Ромашка» расположено 366107, с.Сары-Су, ул.Шерипова, №32

Характеристика здания

1.Оперативно-тактическая характеристика объекта.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Ромашка» с.Сары-Су расположена по адресу Шелковской район, с.Сары-Су, ул. Шерипова №32, общая площадь занимаемой территории – 1369 м², территория по периметру обнесена металлическим и деревянным забором, количество въездов на территорию - 2шт. На территории ГБДОУ «Детский сад №1 «Ромашка» расположено здание ДО, котельня, уборна, кладовая.

Здание ГБДОУ «Детский сад №1 «Ромашка» - в 1980 году была построена, 2011 году был произведён капитальный ремонт. Здание 3-ей степени огнестойкости, стены – кирпичные с наружным утеплением, внутренние перегородки – кирпичные покрашены водоэмульсионкой.

В здании ГБДОУ, в котором расположены: кабинет заведующей, кабинет медицинской сестры, кладовая, группы, спальни и санузел, из здания имеется 2 выхода непосредственно на улицу. Количество выходов из здания – 2 шт. (1 выход - основной, 1 выход - Здание предназначено для организации учебного процесса.

Эвакуационные пути

Эвакуационные пути и выходы построены с учётом безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных факторов пожара в соответствии с требованиями статьи 89 123-ФЗ, СП 1.13130.2009.

Для безопасной эвакуации людей проектом предусмотрено:

нормативная высота и ширина эвакуационных выходов и дверей по п. 4.3.4, п. 4.4.1-4.4.3 СП 1.13130.2009, а именно:

- высота выходов 2,1 метра;

-ширина выхода наружу эвакуационной двери 1,3 метра;
Открывание дверей выходов соответствуют требованиям 4.2.6 СП 1.13130.2009;
В тамбурах предусмотрено эвакуационное освещение в соответствии с требованиями п.7.74 СНиП 23-05-95

Системы обнаружения пожара, оповещения и управления

ВЕРС-ПК4 смонтировано в соответствии с договором ООО «Бастион»

Приборы : Приемно-контрольный охранно- пожарной Гранит -5

Извещатели: Струна-5, БРО – 4GSM № 128029

Оповещатели: «Маяк»

На объекте имеется автоматическая пожарная сигнализация в здании в соответствии с СП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009.

Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара

Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов зрения и дыхания) в помещениях данного назначения не требуются в соответствии с п.129 ППБ 01-03 и требований ФЗ-123.

Система противодымной защиты

Система противодымной защиты в здании Ф1.3 и высотой не более 28 метров не требуются в соответствии с СП 7.13130.2009 п. 7.2.

Огнестойкость и пожарная опасность здания

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) до наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери несущей способности (R), потери целостности (E), потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W). Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере целостности (E), теплоизолирующей способности (I), достижения предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S) в соответствии со ст. 35 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Здание объекта относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.3. в соответствии со статьей 32 ФЗ-123. Здание учреждения II степени огнестойкости, класса пожарной опасности С0 согласно требований таблицы 21 и 22 ФЗ-123 и п. 6.5.1 СП 2.13130.2009 выполнено одним пожарным отсеком площадью 1140,0 м² в соответствии с требованиями 6.5.1 табл.6.8 СП 2.13130.2009.

Утеплитель и покрытие кровли выполнены из материалов группы НГ в

соответствии с требованием п. 6.5.7 СП 2.13130.2009.

Здание образовательного учреждения состоит из 2 этажного площадью 1270,0 м², разделенные между собой противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости EI 45 в соответствии с п.6.5.1 таблицы 6.8 СП 2.13130.2009. Технический чердак разделяется противопожарными перегородками 1-го типа посекционно в соответствии с требованиями п.5.2.4.9 СП 4.13130.2009.

Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций
Пределы огнестойкости для здания образовательного учреждения приняты в соответствии с требованиями табл.21 ФЗ-123, а именно:

Таблица №1

№ п/п	Наименование строительных конструкций	Предел огнестойкости, мин.	
		Требуемый	Принятый
1.	Несущие элементы здания	R 90	R 90
2.	Наружные несущие стены	E 15	E 30
3.	Перекрытия междуэтажные	REI 45	REI 60
4.	Элементы покрытий		
	Настилы (в том числе с утеплителем)	RE15	RE15
	Фермы, балки, прогоны	R15	R15
5.	Лестничные клетки:	-	-
	-внутренние стены	REI 90	REI 90

Стены и перегородки, отделяющие кабинеты от других помещений, выполнены из кирпича внутренние перегородки-кирпичные покрашены водоземлюсионкой t = 40 см., t = 13 см.. с пределом огнестойкости 210 мин.в соответствии с требованием п. 5.2.4.5. СП 4.13130.2009.

Класс пожарной опасности строительных конструкций здания для класса пожарной опасности здания С0 приняты в соответствии с требованиями табл.22 ФЗ-123, сведены в таблицу 2.

Таблица №2

№ п/п	Вид строительных конструкций	Класс пожарной опасности конструкции, требуемый	Класс пожарной опасности конструкции, принятый
1.	Несущие элементы здания	K0	K0

соответствии с требованием п. 6.5.7 СП 2.13130.2009.

Здание образовательного учреждения состоит из 2 этажного площадью 1270,0 м², разделенные между собой противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости EI 45 в соответствии с п.6.5.1 таблицы 6.8 СП 2.13130.2009. Технический чердак разделяется противопожарными перегородками 1-го типа посекционно в соответствии с требованиями п.5.2.4.9 СП 4.13130.2009.

Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций
Пределы огнестойкости для здания образовательного учреждения приняты в соответствии с требованиями табл.21 ФЗ-123, а именно:

Таблица №1

№ п/п	Наименование строительных конструкций	Предел огнестойкости, мин.	
		Требуемый	Принятый
1.	Несущие элементы здания	R 90	R 90
2.	Наружные несущие стены	E 15	E 30
3.	Перекрытия междуэтажные	REI 45	REI 60
4.	Элементы покрытий		
	Настилы (в том числе с утеплителем)	RE15	RE15
	Фермы, балки, прогоны	R15	R15
5.	Лестничные клетки:	-	-
	-внутренние стены	REI 90	REI 90

Стены и перегородки, отделяющие кабинеты от других помещений, выполнены из кирпича внутренние перегородки-кирпичные покрашены водоземлюсионкой t = 40 см., t = 13 см.. с пределом огнестойкости 210 мин.в соответствии с требованием п. 5.2.4.5. СП 4.13130.2009.

Класс пожарной опасности строительных конструкций здания для класса пожарной опасности здания С0 приняты в соответствии с требованиями табл.22 ФЗ-123, сведены в таблицу 2.

Таблица №2

№ п/п	Вид строительных конструкций	Класс пожарной опасности конструкции, требуемый	Класс пожарной опасности конструкции, принятый
1.	Несущие элементы здания	K0	K0

2.	Стены наружные с внешней стороны	К0	К0
3.	Перегородки, перекрытия и	К0	К2
4.	Стены внутренней отделки, оклейка стен стеклообоями	КМ1-Г1, В1.Д1,Т1, РП1	КМ1-Г1, В1.Д1,Т1, РП1

Облицовочные материалы и покрытие полов на путях эвакуации выполнены в соответствии с требованием таб. 28 123-ФЗ. Данные подтверждены сертификатами соответствия и пожарной безопасности.

Ограничение распространения пожара

На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно - планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; возможность спасения людей;
- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания.

Первичные средства пожаротушения

Первичными средствами пожаротушения образовательное учреждение обеспечено в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (порошковые и углекислотные огнетушители).

Автоматические установки пожаротушения

Здание образовательного учреждения обеспечено наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с п. 6.2 таблицы А1 СП 5.13130.2009.

Источники противопожарного водоснабжения

Наружное пожаротушение предусмотрено от емкости с водой на расстоянии 30 метров.

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода проложены из стальных водопроводных труб.

Трубопровод в местах пересечения стен и перекрытий проложен в гильзах с последующей заделкой зазоров из негорючих материалов для обеспечения нормируемого предела огнестойкости ограждений.

Меры пожарной безопасности по территории объекта

Противопожарные расстояния между образовательным учреждением и прилегающими жилыми зданиями приняты в соответствии с требованиями статьи 69 123-ФЗ табл. 11 (не менее 50 м по адресу ул. Шерипова, 32, ул. Школьная, переулок Школьный).

Подъезд к образовательному учреждению осуществляется со стороны

переулок. Школьный, ул. Школьная, ул.Шерипова. Проезд пожарной техники предусмотрен с 2 сторон здания. Покрытие парковки и проездов предусмотрено из асфальтобетона с ограничением бортовым камнем. Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам и к местам расположения пожарных водоемностей.

Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 5 метров в соответствии с требованием статьи 67 123-ФЗ. В данной зоне не допущено размещения ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовой посадки деревьев.

Построенное здание расположено в с.Сары-Су в районе выезда пожарной спасательной части № 20 по охране в ст.Каргалинская ул.Комунистическая №23 Шелковского района на расстоянии 16 км (по дорогам с твердым покрытием), расчетное время прибытия составляет 17 мин. На вооружении пожарной части принято автомобили основного назначения – 1 единица (автоцистерна АЦ-40). Круглосуточно осуществляется дежурство личным составом государственной противопожарной службы по охране Шелковского района

Настоящую декларацию разработал(а):

Заведующий

Э.В.Дацаева

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

20__ г.



